



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

344029, Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66. Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 212/31-17/П

Т. Суржик Лариса Валентиновна
07.12.18

07.12.2018

Законному представителю
МБУ «ЦСО г. Таганрога»
директору Иванченко Инне Викторовне.

Мною, государственным инспектором Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Надолинским А.П., в присутствии: Суржик Ларисы Валентиновны заместителя директора МБУ «ЦСО г. Таганрога», на основании «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.В. Хренкова от 02.11.2018 № 6765-р в период с 03.12.2018 по 07.12.2018 проведена плановая (выездная) проверка в сфере безопасности электрических энергоустановок и сетей в отношении:

Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога».

Место нахождения:

347905, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Большой Садовый, 11.

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований норм и правил, а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.03г. № 4145.

На основании акта проверки № 212/31-17 от 07.12.2018 руководителю предприятия, организации

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

в целях предупреждения аварий и несчастных случаев в электроустановках, а также эффективного использования электрической энергии, принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

Таблица 1

Заверено

Над

А.П. Надолинский

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Электроустановки			
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).			
1.	Ответственный за электрохозяйство назначен с нарушениями ПТЭЭП.	п.п. 1.2.3, 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.03г. № 4145	30.06.2019
2.	Очистка светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения выполняется без графика (план ПНР).	ПТЭЭП п.2.12.12	30.06.2019
3.	Для электроцитов составленные однолинейные схемы электрических соединений не утверждены 1 раз в 2 года.	ПТЭЭП п.1.5.18	30.06.2019
4.	Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не производятся. График не составлен. Результаты осмотров не заносятся в паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.9	30.06.2019
5.	Не заведены паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.	ПТЭЭП п.2.7.15	30.06.2019

Заверено



А.П. Надолинский

6.	Отсутствует график проведения профилактических испытаний и измерений энергоустановок.	ПТЭЭП п.1.2.2.	30.06.2019
7.	Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п.1.8.2.	30.06.2019
8.	Не переоформлен акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон между МБУ «ЦСО г. Таганрога» и энергоснабжающей организацией по адресу: 347905, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Большой Садовый, 11.	ПТЭЭП п.1.8.1.	30.06.2019
9.	Отсутствует проектная документация со всеми последующими изменениями на электроустановки зданий МБУ «ЦСО г. Таганрога» по адресам: 347905, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Большой Садовый, 11.; Ростовская область, г. Таганрог, пер. 25-й Литейный, 72/4.	ПТЭЭП п.1.8.1.	30.06.2019
10.	Отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон между МБУ «ЦСО г. Таганрога» и энергоснабжающей организацией по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, проезд 5-й Линейный, 72/4.	ПТЭЭП п.1.8.1.	30.06.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки заместителю начальника Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо – Кавказского управления Ростехнадзора Савочкину Сергею Валентиновичу, по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Комсомольский, 39.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С Предписанием ознакомлен (а) (ы):

Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»

« 07 » 12 2018

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи



И.В. Иванченко

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо (а), вынесшие предписание:

государственный инспектор
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору



А.П. Надолинский

Экземпляр Предписания на четырёх (заверенных подписью) листах для исполнения получен

Заверено



А.П. Надолинский

Директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»
« 04 » 12 20 18 г.



И.В. Иванченко

Настоящее Предписание направлено заказной корреспонденцией с уведомлением от « _____ »
_____ 20 _____ г. № _____
(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Заверено  А.П. Надолинский